



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс 70-75-89, e-mail: [ugpn-rso@yandex.ru](mailto:ugpn-rso@yandex.ru),  
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания 8 (8672) 25-84-32  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ  
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел./факс (8-867-37) 3-42-71

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Беслан  
(место составления акта)

"30" октября 2020 г.  
(дата составления акта)

14 часов 30 минут  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 17

По адресу/адресам: РСО- Алаания, Правобережный район, с. Фарн, ул. Джимиева № 85 «А»  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНД и ПР Главного управления МЧС России по  
РСО- Алаания по Правобережному району подполковника внутренней службы Муртазовой Вероники  
Тамерлановны № 17 от «13» октября 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад с. Фарн Правобережного района» РСО- Алаания  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность 02 ч. 00 м.

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 02 часа 00 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Правобережному району  
РСО- Алаания

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки): законный представитель юридического лица

и. о. заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  
с. Фарн Правобережного района» РСО- Алаания Пухова Жанна Валерьевна

15.10.2020 г. 11 час. 20 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор ОНД и ПР по Правобережному району РСО-Алания по пожарному надзору Битаров Роман Владимирович  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии имени, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пухова Жанна Валерьевна и. о. заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад с. Фарн Правобережного района» РСО-Алания

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки чл саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

А именно:


1. Групповая ячейка на первом этаже (спальная комната) не оборудована вторым эвакуационным выходом (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.12\*)
2. Внутренний лестничный марш в здании детского сада не соответствует пределу огнестойкости предъявляемые к третьей степени огнестойкости (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.13\*)
3. Ширина марша лестниц на второй этаж, менее 1,35 метра (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.29)
4. Допускается прокладка газопровода по несущей стене здания детского сада (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 2.04.08-87\* «Газоснабжение» п.4.22\*)
5. Допускается эксплуатация котельной пристроенной к несущей стене здания (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП II-35-76\* «Нормы проектирования котельные установки» п.1.8\*)
6. В помещении котельной отсутствует внутреннее противопожарное водоснабжение (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП II-35-76\* «Нормы проектирования котельные установки» п.17.5\*)
7. Сигналы о режимах работы автоматической пожарной сигнализации не передаются в подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.83 ч.7)
8. Отсутствует протокол испытания качества обработки деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
9. Отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 25.10.2006 г; ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61, п.63)

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых

актов): \_\_\_\_\_  
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного  
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов  
выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),  
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении  
выездной проверки): \_\_\_\_\_

  
(подпись проверяющего)




  
(подпись уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),  
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении  
выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 17/1/4 от 30.10.2020 года  
Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор по Правобережному району РСО-Алания по пожарному надзору Битаров Роман Владимирович



  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями  
получил (а): законный представитель юридического лица Пухова Жанна Валерьевна и. о.  
заведующей Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад с. Фар  
Правобережного района» РСО-Алания  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

"30" октября 2020 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«    »    2020 г.