



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО - АЛАНИЯ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ

(362045, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. 70-70-28, e-mail: und@15.mchs.gov.ru
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания - 7(8672)25-84-32
363025, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых, 57, тел. /факс 88673734271)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
«05» октября 2023 г. № 33/21

Должностным лицом: старшим инспектором ОНД и ПР по Правобережному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по РСО- Алания, Созановым Рустамом Казбековичем, уполномоченного на
проведение контрольного (надзорного) мероприятия
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении внеплановой / выездной проверки от «20» сентября 2023 года
№ 33

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: РСО - Алания, Правобережный район, с. Фарн, ул. Джимиева, 85 «а».
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановое/выездное контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое, наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад с. Фарн» Правобережного района РСО – Алания, ОГРН 1031500710449, ИНН 1511012255
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Групповая ячейка на первом этаже (спальная комната) не оборудована вторым эвакуационным выходом.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.12*	17.06.2024	

2.	Внутренний лестничный марш в здании детского сада не соответствует пределу огнестойкости предъявляемые к третьей степени огнестойкости.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.13*	17.06.2024	
3.	Ширина марша лестниц на второй этаж, менее 1,35 метра.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.29	17.06.2024	

Должностное лицо органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



Р.К. Созанов
(инициалы, фамилия)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

М.Ю. Дзахова
(инициалы, фамилия)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания

(подпись)

Р.К. Созанов
(инициалы, фамилия)